



Q = 10085 W
Hs = 15 kPa
Parametry 55/45°C

Oznaczenia:

- Zasilanie instalacji c.o.
- Powrót z instalacji c.o.
- Projektowany grzejnik płytowo-konwektorowy

- Uwagi :
- Gałązki grzejnikowe Ø 15
 - Instalacja napełniona mieszaną wodą - glikol propylenowy 35 %

<div><div><div></div></div><div>DH-SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Gdanska 126, 85-022 Bydgoszcz tel/fax (0 52) 322 47 57</div></div>			
Inwestor:	Zespół szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Sportowa 1 86-070 Dąbrowa Chełmińska		
Nazwa zadanie:	Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wądkowo Krolawe		
Obiekt:	Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej Oddział Zamejskowy Wądkowo Krolawe		
Treść rys.:	Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania		
Projektant	K. Teclaw ABIT-IL-7342-4499 ul. Gdanska 126, 85-022 Bydgoszcz tel/fax (0 52) 322 47 57		
Opracował	inż. Adriana Rulewska		
Sprawdzający	mjr inż. M. Kowalczyk UAN-KZ-210/0587 ul. Gdanska 126, 85-022 Bydgoszcz		
Bydgoszcz, czerwiec 2016 r.	Skala 1:100	Stadium PB	Rys. nr S5