



UWAGI:

1. Istniejące kable w projektowanych chodnikojezdniach oraz przyłączami kanalizacji ściekowej i podjazdami do

poszczególnych posesji osłonić dwudzielnymi rurami ochronnymi typu "AROT-a".

Kable YAKY 4 x 35² - rurami \varnothing 110 oraz YAKY 4 x 240² rurami \varnothing 160

2. Prace ziemne przy odkoppywaniu kabli należy wykonywać tylko i wyłącznie ręcznie.

projektant	podpis		rys.nr 3/6
Marian Chmielewski		ARKUSZ	Data 01.2010 SKALA
Zadanie: Przebudowa istniejącego uzbrojenia energetycznego w m. Dąbrowa Chełmińska		Tytuł: schemat jednokreskowy przebudowy w ul Ptasia; 35HX; 36KX ;37KX;30KD;31KD	