


UWAGI:

1. Skrzyżowania istniejącego kabla YAKY 4x1202 z projektowaną jezdnią oraz przyłączami kanalizacji ściekowej i podjazdami do poszczególnych posesji osłonić dwudzielnymi rurami ochronnymi typu "AROT-a" ø110
2. Istniejące odcinki kabli w projektowanych chodnikojezdniach ul. Kamienna oraz Młyńska osłonić dwudzielną rurą "AROTa" Ø 110 L=68m

projektant	podpis		rys.nr 3/3
Marian Chmielewski		ARKUSZ	Data 01.2010
Zadanie: Przebudowa istniejącego uzbrojenia energetycznego w m. Dąbrowa Chełmińska		Tytuł. SCHEMAT JEDNOKRES. w ul. SPORTOWA i MŁYŃSKA	
		6 i 7	SKALA