


UWAGI:

1. Skrzyżowania istniejącego kabla YAKY 4x120² z projektowaną jezdnią oraz przylączami kanalizacji ściekowej i podjazdami do poszczególnych posesji w ul. Cicha osłonić dwudzielnymi rurami ochronnymi typu "AROT-a" Ø 110
2. Kabel YAKY 4 x 120 znajdujący się w projektowanej chodnikojezdni ul. Cicha od granicy działki nr 129/15 do złącza ZK3a na działce nr 495 osłonić dwudzielną rurą "AROTa" Ø 110

projektant	podpis		rys.nr 3/4
Marian Chmielewski		ARKUSZ Si	Data 01.2010
Zadanie: Przebudowa istniejącego uzbrojenia energetycznego nn w m. Dąbrowa Chełmińska		Tytuł. Schemat jednokreskowy przebudowy w ul Cicha	SKALA