


#### UWAGA:

Skrzyżowania istniejących kabli YAKY 4x240<sup>2</sup> z projektowaną jezdnią oraz przyłączami kanalizacji ściekowej i podjazdami do poszczególnych posesji osłonić dwudzielnymi rurami ochronnymi typu "AROT-a" ø 160 oraz kabli YAKY 4 x 120<sup>2</sup> i 4 x 35<sup>2</sup> w rurac Ø 110

projektant	podpis		rys.nr 3/5
Marian Chmielewski		ARKUSZ 10	Data 01.2010
Zadanie: Przebudowa istniejącego uzbrojenia energetycznego nn w m. Dąbrowa Chełmińska		Tytuł: <b>schemat jednokreskowy przebudowy w ul Słoneczna i Ptasia</b>	
		SKALA	